

# 質 疑 応 答 書

令和6年4月19日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名 : 令和6年度 町単 町営旧軽井沢駐車場平面化工事

## 2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	透水シートの製品名について	建設物価3月号393ページ参照のこと
2	残土の処分費が発生した場合の対応について	変更対象とする
3	浸透側溝グレーチングの規格について	浸透V S皿型グレーチング 細目 車道用 300×1000 SVSD30N とする
4	横断用自由勾配側溝のグレーチング規格について	U N V S横断グレーチング 細目 パッキン付 500×1000UNVSB50NP とする
5	土壌改良材の規格について	高木 バーク堆肥相当 500 円／本 中低木 バーク堆肥相当 100 円／本

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
6	施工内訳表第 0 - 0010 号表について	質疑応答書①別紙 1 のとおり
7	公共柵設置、下水管布設工の詳細について	平均的な下水管布設を想定しており、解体工事完了後の状況により計画することとする
8	ベンチの規格について	コトブキ エフライン FL002A-CS-NA-RD とする
9	転落防止柵は環境色か	環境色とする
10	駐車場出入口機器施設メーカーはどこか	アマノ(株)社製品
11	管理棟・ロッカー棟・駐輪場の構造図について	管理棟・ロッカー棟は設計書の基礎工事、木工事の数量を参考とし、受注後決定とする 駐輪場基礎は別紙のとおりとする

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。