

質 疑 応 答 書

令和6年4月26日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名 : 令和6年度 町単 町営旧軽井沢駐車場平面化工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	図面番号5・金抜設計書（建築分）P-18 倉庫ドア 仕様をご提示ください。	ダイケン：ハピア パブリック 00 デザイン 程度を想定している。
2	図面番号5・6 外部柱脚金物はステンレス既製品と考えて 宜しいでしょうか。	問題ありません。
3	図面番号5 整理棚の材種、寸法等をご提示ください。	質疑応答書④、No. 15 のとおり。
4	図面番号9・金抜設計書（建築分）P-27 図面：天井 化粧石膏ボード t9.5 金抜設計書：ケイカル板 天井及び軒天 t5*3*6 とありますがどちらでしょうか。	天井 化粧石膏ボード t9.5 とする。
5	図面番号9・金抜設計書（建築分）P-28 図面に軒樋・縦樋が入っておりますが、仕 様書には有りません。どちらでしょうか。	金抜設計書のとおりとする。

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。