

質 疑 応 答 書

令和 8 年 7 月 15 日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 件名 : 令和 8 年度 アイスアリーナ改修工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	図面 E-19 金抜き設計書 P25、26 新設電光掲示板に関するお問い合わせ先をご教授いただけますでしょうか。	撤去：株式会社開渡 設置：株式会社本久
	図面 E-22、E-23 アリーナの氷上養生について、高所作業車及び足場の使用時に氷表面の傷や擦り傷が生じる可能性があります。また、作業車などを載せた場合、氷表面の割れや、氷内部の配管などに損傷を与える可能性があります。また、作業車などを載せた場合、氷表面の割れや、氷内部の配管などに損傷を与える可能性があります。	高所作業車及び足場による氷表面の傷や擦り傷は想定範囲です。高所作業車については 3 t 車架装 12 m 程度であれば、割れ・配管破損は想定していないが、アウトリガーの荷重分散に留意して作業すること。
	以下、余白	

--	--	--