

質 疑 応 答 書

令和8年8月20日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名： 令和8年度 国補 軽井沢オープンドアスクール改修工事

2. 工事場所：軽井沢町軽井沢 1323-43

3. 質疑内容：

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	D-11 外壁改修工事 図中外壁改修部下地は「木下地」に見受けられます。 内訳書2:渡り廊下改修では「鉄骨下地」項目があります。同一箇所と考え「木下地」としてもよろしいでしょうか。	木下地として計上願います。
2	M-02 衛生設備設置図 図面と内訳の相違があります。ご指示ください。 【給水管】 図面:ポリエチレン管 PE25・内訳:PE40 【配水管】 図面:硬質塩化ビニル管 VU100・内訳:VU125	給水管PE25、排水管VU125にて計上願います。
	以下余白	以下余白

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。