

令和7年 7月 水系別浄水水質検査結果表

愛宕 三笠 三度山 小瀬 離山 愛宕高区 追分 荒熊 塩沢 上発地 風越 成沢 鶴溜 中軽井沢 三ツ石 大日向 茂沢 鹿島

	項 目	単 位	基準値	R7.7.7	R7.7.7	R7.7.7	R7.7.7	R7.7.7	R7.7.7	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.14	R7.7.16	R7.7.16	R7.7.16	R7.7.16	R7.7.16	R7.7.16
1	一般細菌	個／mℓ	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	—	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	mg／ℓ	200 以下	1.4	1.9	3.2	3.6	4	1.9	6.2	3.9	15	9.2	6.2	9.1	3.7	9.8	4.7	5.3	5.5	2.6	
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg／ℓ	3 以下	0.8	0.9	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.7	
47	pH値	—	5.8 ～ 8.6	7.3	7.3	7.0	7.5	7.4	6.9	6.5	6.7	6.5	7.4	7	7.6	7.3	6.5	6.8	6.9	6.9	7.3	
48	味	—	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	—	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
51	濁度	度	2 度以下	0.05	0.12	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	残留塩素	mg／ℓ		0.1	0.1	0.15	0.2	0.15	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	
	水温	℃		15	12	13	15	16	15	22	14	16	18	17	21	22	18	16	20	21	19	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／ℓ	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
21	塩素酸	mg／ℓ	0.6 以下	0.06	0.06	0.06	0.08	0.06	0.07	0.06	0.07	0.12	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.09	
22	クロロ酢酸	mg／ℓ	0.02 以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
23	クロロホルム	mg／ℓ	0.06 以下	0.013	0.013	0.0003	0.0005	0.002	0.017	0.0001	0.0002	0.0015	0.0002	0.0007	0.0001	0.0003	0.0001	0.0002	0.0007	0.0002	0.044	
24	ジクロロ酢酸	mg／ℓ	0.03 以下	0.007	0.009	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
25	ジブロモクロロメタン	mg／ℓ	0.1 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0005	0.0009	0.0001	0.0003	0.0002	0.0004	0.0003	0.0012	0.0002	0.0005	0.0004	0.0005	0.0008	0.0007	0.0001	0.0001
26	臭素酸	mg／ℓ	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	
27	総トリハロメタン	mg／ℓ	0.1 以下	0.0135	0.0136	0.0005	0.0017	0.0042	0.0175	0.0006	0.0006	0.003	0.0009	0.0032	0.0006	0.0013	0.001	0.0012	0.0027	0.0016	0.0452	
28	トリクロロ酢酸	mg／ℓ	0.03 以下	0.007	0.01	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.024	
29	ブロモジクロロメタン	mg／ℓ	0.03 以下	0.0005	0.0006	0.0001	0.0005	0.0012	0.0005	0.0002	0.0002	0.0011	0.0003	0.0009	0.0002	0.0005	0.0002	0.0004	0.0011	0.0005	0.0012	
30	ブロモホルム	mg／ℓ	0.09 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0004	0.0001	0.0001	0.0003	0.0001	0.0001	0.0002	0.0001	0.0001
31	ホルムアルデヒド	mg／ℓ	0.08 以下	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008	0.008
3	カドミウム及びその化合物	mg／ℓ	0.003 以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	—	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	—
4	水銀及びその化合物	mg／ℓ	0.0005 以下	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	—	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	0.00005	—
5	セレン及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	
6	鉛及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	—	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	
7	ヒ素及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	—	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	—	
8	六価クロム化合物	mg／ℓ	0.02 以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	—	
9	亜硝酸態窒素	mg／ℓ	0.04 以下	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	—	0.004	0.004	0.004	0.004	0.004	—	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／ℓ	10 以下	0.86	0.5	0.63	0.22	0.56	0.84	0.38	1.13	0.99	0.7	0.37	—	0.54	0.4	0.61	0.35	0.35	—	
12	フッ素及びその化合物	mg／ℓ	0.8 以下	0.05	0.06	0.06	0.09	0.1	0.06	0.12	0.06	0.05	0.06	0.16	—	0.11	0.12	0.15	0.2	0.2	—	
13	ホウ素及びその化合物	mg／ℓ	1.0 以下	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	—	
14	四塩化炭素	mg／ℓ	0.002 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	
15	1, 4－ジオキサン	mg／ℓ	0.050 以下	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	—	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	—	
16	ジス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.04 以下	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	—	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	—	
17	ジクロロメタン	mg／ℓ	0.02 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	
18	テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.01 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	
19	トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.03 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	
20	ベンゼン	mg／ℓ	0.01 以下	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	—	
32	亜鉛及びその化合物	mg／ℓ	1.0 以下	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	—	
33	アルミニウム及びその化合物	mg／ℓ	0.2 以下	0.03	0.02	0.01	0.01	0.01	0.0													