

質 疑 応 答 書

令和8年5月18日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名 : 令和8年度 町単 国保軽井沢病院 電気設備改修工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	公共労務単価については令和8年度基準でよいか。	令和8年度基準でよい。
2	現場事務所は敷地内に無償設置可能か。 (2連2階建)	設置は可能だが有償である。
3	駐車場は敷地内に無償貸与可能か。 (最大10台)	貸与は可能だが有償である。
4	更新対象のコンデンサは乾式、リアクトルはモールド式の選定でよいか。	コンデンサは乾式、リアクトルはモールド式の選定でよい。
5	ゼブラゾーンは塗りでよいか。	塗りでよい。
6	敷地内に現場事務所を設置可能な場合、電気・水道は有料にて使用可能か。	使用可能である。 電気配線、水道配管、メーター設置については受注者で対応すること。

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。