

質 疑 応 答 書

令和8年6月15日

各 位

軽井沢町長 土屋 三千夫

1. 工事名 : 令和8年度 国補 中部小学校エレベーター設置工事

2. 質疑応答内容

No	質 疑 事 項	応 答 事 項
1	仕上表では、【軒樋：カーアルミ180×120 縦樋：カーVP100】となっていますが、金抜設計書では【硬質塩ビ樹脂製】となっています。“金抜設計書”に沿った見積で宜しいでしょうか？	金抜設計書を正とする。
2	仕上表：ゴムスルフィン ^g t=1.5 となっていますが、金抜設計書では“t=1.0”。“金抜設計書”に沿った見積で宜しいでしょうか？	金抜設計書を正とする。
3	断熱図には【アルミ製セラミック塗装 ^h 裨 t=2.0 加工】ですが、金抜設計書では【破風鼻隠しカーガルバリウム鋼板巻き】となっています。金抜設計書に沿い、“カーガルバリウム鋼板0.4巻き”で宜しいでしょうか？	金抜設計書を正とする。
4	特記仕様書では断熱トリプル ^g ガラス 建具表では ^h アガラス 内訳では ^h アガラス 内訳書が正でよろしいでしょうか。	金抜設計書を正とする。

※ 質疑文は、簡略化するため、敬語を省略しています。