

様式第5号（第4条関係）

広告物等安全点検報告書

年 月 日

軽井沢町長 様

住 所
氏 名
電 話 番 号

（表示者・設置者・管理者の別）（該当に○）

屋外広告物条例（平成5年長野県条例第23号）第12条の2の規定により点検を実施したので報告します。なお、報告内容は事実と相違ありません。

1 屋外広告物の安全性（表示者、設置者又は管理者のいずれかが記入してください。）

屋外広告物の概要	許可を受けている場合の内容	軽 第 号 (有効期限 年 月 日)
	広告物等の種類及び高さ	壁面・袖看板・地上・その他 () 高さ m
	設置場所	
	設置年月日	年 月 日 (年経過)
点検結果への対応及び安全性の判断	<input type="checkbox"/> 異常のあった箇所は改善を完了、安全上の問題はない。 <input type="checkbox"/> 現時点で安全上の問題はないが、次回点検までの間、補修その他の日常管理を行い、広告物等を良好な状態に保持する。 <input type="checkbox"/> その他 ()	

※ 必要に応じ、裏面に点検の結果又はそれに基づく補修等の措置による改善状況の写真を添付すること。

2 点検の実施及び改善状況（以下は、点検・改善を行った方が記入してください。）

点 検 者 (点検に資格を要する規模(高さ4m超)の場合は点検者の資格名称)	住 所 氏 名 電話番号		
	資格名称	<input type="checkbox"/> 屋外広告士 <input type="checkbox"/> 建築士 <input type="checkbox"/> 電気工事士 <input type="checkbox"/> 電気主任技術者 <input type="checkbox"/> 職業訓練修了者等(広告美術・帆布製造) <input type="checkbox"/> その他 ()	
点 検 実 施 日	年 月 日 (既許可の有効期限の60日以内であること。)		
点 検 方 法	<input type="checkbox"/> 目視点検 <input type="checkbox"/> 標準点検(近接目視、触診、打音その他必要な検査) <input type="checkbox"/> 詳細点検(測定器具による構成部材の詳細な計測、検査)		
点 検 箇 所 (該当項目に○)	点検項目(該当部分に○)	異常の有無	所見(異常の内容・改善措置の実施状況・管理上の課題等)
(1) 基礎部・上部構造	傾斜・ぐらつき・ひび・隙間・さび・老朽化・その他	有 無	
(2) 支持部	接合部材の腐食・変形・隙間・破損、ボルト、ビス等のさび・緩み・欠落、滞水、その他	有 無	

(3) 取付部	アンカーボルト及びプレートの変色・変形・破損、溶接部・コーキングの劣化・はく離、柱・壁・スラブの取付け箇所及び周辺の異常、その他	有	無	
(4) 表示部	部材の腐食・破損・はく離・汚染・退色・変形等、ビス等の欠落、底部の腐食・水抜き孔の詰まり、滞水、その他	有	無	
(5) 照明部	点灯・発光の不良、部材の破損・変形・さび・滞水、周辺機器（分電盤・配線・変圧器・スイッチ等）の劣化・破損、その他	有	無	
(6) その他	附属部品（装飾・振れ止め棒・鳥よけ・その他）の腐食・破損、避雷針の腐食・破損、その他	有	無	

3 写真（点検結果、改善状況）、所見

写真添付欄（点検結果、改善状況）	所見等記載欄
	<input type="checkbox"/> 箇所 <input type="checkbox"/> 点検方法 <input type="checkbox"/> 異常の内容・改善措置の実施状況等
	<input type="checkbox"/> 箇所 <input type="checkbox"/> 点検方法 <input type="checkbox"/> 異常の内容・改善措置の実施状況等