令和6年3月 水系別浄水水質検査結果表

	項　　目	単 位	基準値	愛宕	三笠	三度山	離山	愛宕高区	追分	荒熊	塩沢	小瀬	上発地	風越	成沢	鶴溜	中軽井沢	三ツ石	大日向	茂沢	鹿島
				R6.3.4	R6.3.4	R6.3.4	R6.3.4	R6.3.4	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.7	R6.3.12	R6.3.12	R6.3.12	R6.3.12	R6.3.12	R6.3.12
1	一般細菌	個／mℓ	100以下	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	ー	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
38	塩化物イオン	mg／ℓ	200 以下	1.5	2.3	3.1	4.2	1.5	6.3	4.1	8.7	3.5	8.6	7	8.8	4.1	7.5	5.5	6	6	2.6
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg／ℓ	3 以下	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5
47	pH値	ー	5.8 ～ 8.6	7.4	7.5	7.1	7.7	7.5	6.5	6.8	6.5	7.6	7.7	7.1	7.6	7.5	6.8	7	7	7	7.5
48	味	ー	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	ー	異常でない事	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	度	5 度以下	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
51	濁度	度	2 度以下	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	残留塩素	mg／ℓ		0.15	0.15	0.15	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.15	0.2	0.15	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	水温	℃		5	3	7	5	3	6	6	6	6	2	2	6	7	6	3	5	2	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg／ℓ	0.01 以下																		
21	塩素酸	mg／ℓ	0.6 以下																		
22	クロロ酢酸	mg／ℓ	0.02 以下																		
23	クロロホルム	mg／ℓ	0.06 以下																		
24	ジクロロ酢酸	mg／ℓ	0.03 以下																		
25	ジブロモクロロメタン	mg／ℓ	0.1 以下																		
26	臭素酸	mg／ℓ	0.01 以下																		
27	総トリハロメタン	mg／ℓ	0.1 以下																		
28	トリクロロ酢酸	mg／ℓ	0.03 以下																		
29	ブロモジクロロメタン	mg／ℓ	0.03 以下																		
30	ブロモホルム	mg／ℓ	0.09 以下																		
31	ホルムアルデヒド	mg／ℓ	0.08 以下																		
3	カドミウム及びその化合物	mg／ℓ	0.003 以下																		
4	水銀及びその化合物	mg／ℓ	0.0005 以下																		
5	セレン及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下																		
6	鉛及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下																		
7	ヒ素及びその化合物	mg／ℓ	0.01 以下																		
8	六価クロム化合物	mg／ℓ	0.02 以下																		
9	亜硝酸態窒素	mg／ℓ	0.04 以下																		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg／ℓ	10 以下																		
12	フッ素及びその化合物	mg／ℓ	0.8 以下																		
13	ホウ素及びその化合物	mg／ℓ	1.0 以下																		
14	四塩化炭素	mg／ℓ	0.002 以下																		
15	1，4ージオキサン	mg／ℓ	0.050 以下																		
16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg／ℓ	0.04 以下																		
17	ジクロロメタン	mg／ℓ	0.02 以下																		
18	テトラクロロエチレン	mg／ℓ	0.01 以下																		
19	トリクロロエチレン	mg／ℓ	0.03 以下																		
20	ベンゼン	mg／ℓ	0.01 以下																		
32	亜鉛及びその化合物	mg／ℓ	1.0 以下																		
33	アルミニウム及びその化合物	mg／ℓ	0.2 以下																		
34	鉄及びその化合物	mg／ℓ	0.3 以下																		
35	銅及びその化合物	mg／ℓ	1.0 以下																		
36	ナトリウム及びその化合物	mg／ℓ	200 以下																		
37	マンガン及びその化合物	mg／ℓ	0.05 以下																		
39	カルシウム，マグネシウム等（硬度）	mg／ℓ	300 以下																		
40	蒸発残留物	mg／ℓ	500 以下																		
41	陰イオン界面活性剤	mg／ℓ	0.2 以下																		
42	ジェオスミン	mg／ℓ	0.00001 以下																		
43	2ーメチルイソボルネオール	mg／ℓ	0.00001 以下																		
44	非イオン界面活性剤	mg／ℓ	0.02 以下																		
45	フェノール類	mg／ℓ	0.005 以下																		